

**CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB CLEMENTIA**  
**úsek ekonomiky a vnútornej prevádzky**  
**Ličartovce 287**  
**082 03 Lemešany**

---

|                   |            |                           |                   |
|-------------------|------------|---------------------------|-------------------|
| Vaše číslo/zo dňa | Naše číslo | Vybavuje/linka            | <i>Ličartovce</i> |
|                   |            | Ing. Čurný S./ 0517931722 | 06.11.2013        |

**VEC**

**Výzva na predloženie ponuky - zaslanie**

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie ponuky na dodanie tovaru: **digestor nad varný ostrov /6,4 m<sup>2</sup>/**.

V zmysle § 9 zák. č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás žiadame o e-mailové zaslanie záväznej cenovej ponuky do 11.11. 2013. V prílohe Vám zasielame požadované parametre digestora nad varný ostrov.

Veríme, že sa súťaže zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania v súlade s výzvou a požadovanými parametrami.

S pozdravom

Mgr. Agáta Nirodová  
riaditeľka CSS Clementia

|                     |  |                             |                  |            |
|---------------------|--|-----------------------------|------------------|------------|
| Telefón, fax        | E-mail   | Banka                       | Bankové spojenie | DIČ        |
| 051/79 31 722       | <a href="mailto:dsslcartovce@stonline.sk">dsslcartovce@stonline.sk</a> | Prima banka Slovensko a. s. | 8827207110/5600  | 2021303064 |
| 051/74 99 971 (fax) |  | pobočka Prešov              |                  |            |

Príloha:

Predmet verejného obstarávania: digestor nad varný ostrov /6,4 m<sup>2</sup>/

Obstarávateľ požaduje digestor nad varný ostrov s týmito parametrami:

1. digestor stredový nerez s rozmermi DxŠxV1600x200x450 /3,2 m<sup>2</sup>/ , s výkonom 0,20 kW a 230V napätím, 2 rady tukových filtrov, osvetlenie, príruha fi. 250 mm v strede hore, bez ventilátora, 1x vypínač osvetlenia, 1x vypínač ventilátora s regulátorom otáčok a kabelážou, 4x záves do stropu – 1ks

2. digestor stredový nerez s rozmermi DxŠxV1600x200x450 /3,2 m<sup>2</sup>/ , s výkonom 0,20 kW a 230V napätím, 2 rady tukových filtrov, osvetlenie, príruha fi. 250 mm v strede hore, bez ventilátora, 1x vypínač osvetlenia s kabelážou , 4x záves do stropu – 1ks

3. montážny materiál a potrubie s príslušenstvom:

- spájacie potrubie, koleno 90st., fi 250 mm, hr. Plechu 0,6 mm, pozinkované -1ks
- spájacie potrubie, odbočka 90 st. „T“, fi 250 mm, hr. Plechu 0,6 mm, pozinkované – 1ks
- ukončovací diel do steny, fi 250 mm, mriežka – 1ks
- spiro potrubie fi 250 mm, pozinkované – 5m
- potrubný ventilátor fi 250 mm, pozinkovaná oceľ, 230 W – 1ks
- regulátor otáčok, regulácia napätia 0-230W. 230W -1ks
- skoba s hmoždinkou -8ks
- reťaz 0,5m x 8 – 4m
- napinák - 8ks
- karabina – 8ks
- hliníková páska, spojka na uchytenie potrubia fi 250 mm s kotvou

V celkovej cene bude zahrnutá montáž a doprava.

